

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС.RU.0001.514724 до 27.07.2016г.

ОГРН 1056204014657

ИНН 6234013366

КПП 622102001

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ / ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 4020

от

3 июня 2015 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик):

Администрация МО - Щетининское сельское поселение

2. Юридический адрес:

Рязанская область, Михайловский район, с.Щетиновка

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:

вода питьевая

4. Место отбора (проведения измерений):

колодец с.Пушкари, 117

5. Дата и время проведения отбора (измерения): 9 час, 00 мин

1 июня 2015 г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):

пом сан врача Красякова Н.И.

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):

8. Дата и время доставки в ИЛЦ: 13 час, 00 мин

1 июня 2015 г.

9. Основание проведения испытания (исследования):

договор

10. Дополнительные сведения:

11. НД на продукцию:

12. НД, регламентирующие допустимый уровень:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

Код образца

СТ.2.06.5.4020

[illegible]

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Ответственный за исполнение

Цегельник И.В.

1. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	21	100 КОЕ	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	43	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обн	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Коли-фаги	не обн	отсутствие	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за исполнение

Лукашова Т.В.

Ответственный за оформление протокола

Бодрова Т.А.

Руководитель ИЛЦ

Харитонов А.М.

M.П.